

I.1 Hygiene

Dauer der Abwesenheit	Maßnahmen vor Beginn der Abwesenheit	Maßnahmen bei der Rückkehr
>3 Tage	Bei Einfamilienhäusern: Schließen der Absperrereinrichtung hinter dem Wasserzähler.	Öffnen der Absperrarmatur. Wasser 5 Minuten auslaufen lassen.
	Bei Etagenwohnungen: Schließen der Stockwerksabspernung.	Öffnen der Stockwerksabspernung. Wasser 5 Minuten auslaufen lassen.
>4 Wochen	Bei Einfamilienhäusern: Schließen der Absperrereinrichtung hinter dem Wasserzähler.	Öffnen der Absperrarmatur. Leitungsanlage spülen.
	Bei Etagenwohnungen: Schließen der Stockwerksabspernung.	Öffnen der Stockwerksabspernung. Leitungsanlage spülen.
>6 Monate	Schließen der Hauptabsperarmatur, Entleeren der Leitung.	Öffnen der Hauptabsperarmatur, Leitungsanlage spülen.
>1 Jahr	Abtrennung des Wasseranschlusses an der Versorgungsleitung.	Information des Wasserversorgungsunternehmens